



**TYYPPIPOIKKILEIKKAUS PAALULTA 110**  
1:100 8,0

- Uusi metallivalaisinpylväs, valaisin LED**
- Maadoitus CU16, vähintään 25m**
- Nykyinen puuvalaisinpylväs, valaisin Hg 125W**
- Kaapelijatko**
- Nykyinen kaapeli/ilmoajohto**
- Uusi kaapeli asennettuna suojaputkeen TEL-75**
- Uusi kaapeli asennettuna suojaputkeen TEL-110A**
- Uusi kaapeli asennettuna nykyiseen suojaputkeen.**



Merkki	Muutos	Pvm.	Suunn.	Tark.
Hankkeen nimi <b>Simeoninkadun perusparannus</b>				
Pirustuksen sisältö <b>Suunnitelmapartta ja tyyppipoikkileikkaus Valaistussuunnitelma</b>				
LiCon-AT Oy Hämeenkatu 21-23, II-kerros 05800 HYVINKÄÄ puh. 020 155 0060			Kankaanpään kaupunki Tekninen keskus	
Pvm. 30.9.2019	Suunn. Tomi Eskelinen	Tark. Pentti Putaja	Tark. Marja Vaajasaari	
Koordinaattijärjestelmä ETRS-GK22	Korkeusjärjestelmä N43	Mittakaava 1:500, 100	Piir.no 900/3-1	