

PoSa
Ympäristöpalvelut
Tapalankatu 20
38700 KANKAANPÄÄ



Tilausno 403839 (83POSA/Uimavesi), saapunut 8.6.2020, näytteet otettu 8.6.2020 (5:30 - 10:00)
Näytteenottaja: Terv.tark. Susanna Salokangas

NÄYTTEET

Lab.nro	Näytteen kuvaus
42470	Hakoniemen UR, Kankaanpää

MÄÄRITYSTULOKSET / NÄYTTEET

Määrittäminen	Yksikkö	42470	Uimarsis
*E. coli	MPN/100 ml	10	<1000
*Suolistop. enterokokit	pmy/100 ml	<1	<400

Merkintöjen selityksiä: P = määrittäminen kesken, E = ei tehty, ~ = noin, < = pienempi kuin, « = pienempi tai yhtäsuuri kuin, > = suurempi kuin, » = suurempi tai yhtäsuuri kuin.

Uimarsis = STM:n asetus 354/2008; uimarannan uimavesi, sisämaa

*-merkitty on akkreditoitu menetelmä.

LAUSUNTO

Suoritettujen tutkimusten osalta vesinäyte täyttää yksittäiselle uimarantavesinäytteelle asetetut raja-arvot (STMa 354/2008).



Heli Orakangas
Ymp.asiantuntija(FM)

TIEDOKSI

PoSa Terveystarkastajat/terveystarkastaja@eposa.fi

Tässä tutkimusselosteessa esitetyt testatulokset pätevät ainoastaan testatulle näytteelle. Akkreditointi ei koske lausuntoa. Tutkimustodistuksen saa kopioida vain kokonaan. Mikrobiologiset mittausepävarmuudet saa pyydettäessä.

Katuosoite Postiosoite
Tiedepuisto 4, Pripoli A-rakennus, 3.krs
28600 PORI

Puhelin
(03) 2461 265
*(03) 2461 277

Sähköposti
heli.orakangas@kvvy.fi

Alv.rek/enn.pid.rek
2823750-1

MENETELMÄTIEDOT

Määrittys	Menetelmän nimi ja tutkimuslaitos (suluissa)
*E. coli	ISO 9308-2:2012 (TL95)
*Suolistop. enterokokit	SFS-EN ISO 7899-2, 2000 (TL95)

TUTKIMUSLAITOSTIEDOT

Tunnus	Tutkimuslaitoksen nimi
TL95	KVVY Porilab (FINAS T064)

MITTAUSEPÄVARMUUSTIEDOT

Määrittys	Näyte	Tuloksen epävarmuus	Määrittyspvm.
*E. coli	2020/42470		8.6.2020
*Suolistop. enterokokit	2020/42470	Määrittysrajan alitus	8.6.2020