

Kankaanpään kaupunki  
Ympäristöpalvelut  
Tapalankatu 20  
38700 KANKAANPÄÄ



Projekti 83KANKYMP/3  
Projektin nimi Uimavesitutkimus  
Näyttenumero 23UR00869  
Näytteen nimi<sup>1</sup> Kaukojärvi, Kankaanpää  
Näyte otettu<sup>1</sup> 4.7.2023  
Näytteenottaja<sup>1</sup> terv.tark Susanna Salokangas  
Näyte saapunut 4.7.2023

Määrittys	Menetelmän tunnus	Yksikkö	Tulos	Rajat
Escherichia coli	LA604TH*	MPN/100 ml	11	< 1000
Suolistoperäiset enterokokit	LA603TH*	pmy/100 ml	9	< 400

STM:n asetus 354/2008 pienten yleisten uimarantojen uimavesi

## LAUSUNTO

Suoritettujen tutkimusten osalta vesinäyte täyttää yksittäiselle uimarantavesinäytteelle asetetut raja-arvot (STMa 354/2008).

## KVYY Tutkimus Oy



Timo Järvenpää  
Kemisti

## JAKELU

terveystarkastaja@kankaanpaa.fi

## MENETELMÄVIITTEET

LA603TH	SFS-EN ISO 7899-2:2000
LA604TH	SFS-EN ISO 9308-2:2014

## MITTAUSEPÄVARMUUDET

Määrittys	Näyte	Mittausepävarmuus	Mittauspäivä	Lab
Escherichia coli*	23UR00869	Toimitetaan pyydettyäessä	4.7.2023	A
Suolistoperäiset enterokokit*	23UR00869	Toimitetaan pyydettyäessä	4.7.2023	A

A KVYY Tutkimus Oy / Tampere

\* = Akkreditoitu tutkimusmenetelmä, <sup>1</sup> = Asiakkaan ilmoittama tieto

Tässä testausselostuksessa esitetyt testitulokset pätevät ainoastaan testatulle näytteelle.

Testausselosteen saa kopioida vain kokonaan. Mikrobiologiset mittausepävarmuudet saa pyydettyäessä.

**Tampere**

Puh. 03 246 1208  
laboratorio@kvvy.fi

**Pori**

Puh. 03 246 1277  
porilab@kvvy.fi

**Rauma**

Puh. 03 246 1276  
raumalab@kvvy.fi

**Hämeenlinna**

Puh. 03 246 1275  
tavastlab@kvvy.fi

**Sastamala**

Puh. 03 246 1275  
sastalab@kvvy.fi

**Vaasa**

Puh. 06 312 0020  
botnialab@kvvy.fi

**Jyväskylä**

Puh. 03 246 1267  
jyvaskyla@kvvy.fi