

Kankaanpään kaupunki
PL 36
38701 KANKAANPÄÄ


Projektin nimi	Kankaanpään vesilaitos, Kesäkuu
Näytteet otettu	23.6.2026 08:30 - 23.6.2026 11:10
Näytteen ottaja	Ville Kiviharju
Näytteet saapuneet	23.6.2026

Näyttenumero	Näytteen nimi / Kuvaus
26TV09147	Kaivo, Hämeen kangas
26TV09148	Kaivo I Uudentalon lähde
26TV09149	Kaivo II Uudentalon lähde
26TV09150	Lähtevä, Uudentalon lähteen ottamo
26TV09151	Kaivo I Viidentien risteys
26TV09152	Kaivo II Viidentien risteys
26TV09153	Kaivo III Viidentien risteys
26TV09154	Kaivo IV Viidentien risteys
26TV09155	Kaivo V Viidentien risteys
26TV09156	Lähtevä, Viidentien risteys ottamo
26TV09157	Niinisalon varuskunta Sotilaskoti, jatkuva
26TV09158	Keskustan koulu, omavalvonta

Määrittäminen	Menetelmän tunnus	Yksikkö	26TV091 47	26TV091 48	26TV091 49	26TV091 51	Rajat
Kalsium	LA76*	mg/l	2,4	3,1	2,9	3,3	
Magnesium	LA76*	mg/l	1,5	1,6	1,5	1,0	
Mangaani	LA76*	µg/l	< 1	1,3	3,7	1,3	
Rauta	LA76*	µg/l	< 10	47	22	14	
Kovuus (laskennallinen Ca ja Mg)	LA136*	mmol/l	0,12	0,14	0,13	0,12	
Happi	LA142*	mg/l	10,3	9,4	11,1	8,8	
pH	LA147*		7,2	6,8	6,7	6,7	
Sähkönjohtavuus	LA146*	mS/m	4,0	4,8	4,6	4,1	
Vapaa hiilidioksidi	LA35	mg/l	2,0	4,9	5,8	2,8	
Ammonium	LA131*	mg/l NH ₄	< 0,007	< 0,007	< 0,007	< 0,007	
Nitriitti NO ₂	LA129*	mg/l NO ₂	< 0,007	< 0,007	< 0,007	< 0,007	
Escherichia coli	LA604*	MPN/100 ml	0	0	0	0	
Koliformiset bakteerit	LA604*	MPN/100 ml	0	0	0	0	

* = Akkreditoitu tutkimusmenetelmä, † = Asiakkaan ilmoittama tieto

Tässä testausselostuksessa esitetyt testitulokset pätevät ainoastaan testatulle näytteelle.

Testausselosteen saa kopioida vain kokonaan. Mikrobiologiset mittausepävarmuudet saa pyydettäessä.

Tampere

Puh. 03 246 1208
laboratorio@kvvy.fi

Pori

Puh. 03 246 1277
porilab@kvvy.fi

Rauma

Puh. 03 246 1276
raumalab@kvvy.fi

Hämeenlinna

Puh. 03 246 1233
tavastlab@kvvy.fi

Sastamala

Puh. 03 246 1275
sastalab@kvvy.fi

Vaasa

Puh. 06 312 0020
botnialab@kvvy.fi

Jyväskylä

Puh. 03 246 1267
jyvaskyla@kvvy.fi

Määrittys	Menetelmän tunnus	Yksikkö	26TV091 52	26TV091 53	26TV091 54	26TV091 55	Rajat
Kalsium	LA76*	mg/l	3,7	2,9	3,1	3,1	
Magnesium	LA76*	mg/l	1,2	1,1	1,0	1,0	
Mangaani	LA76*	µg/l	13	< 1	< 1	< 1	
Rauta	LA76*	µg/l	< 10	< 10	< 10	< 10	
Kovuus (laskennallinen Ca ja Mg)	LA136*	mmol/l	0,14	0,12	0,12	0,12	
Happi	LA142*	mg/l	4,9	6,4	10,0	9,8	
pH	LA147*		7,0	7,0	7,1	7,1	
Sähkönjohtavuus	LA146*	mS/m	5,1	4,4	4,0	4,0	
Vapaa hiilidioksidi	LA35	mg/l	2,5	2,9	2,3	2,3	
Ammonium	LA131*	mg/l NH ₄	< 0,007	< 0,007	< 0,007	< 0,007	
Nitriitti NO ₂	LA129*	mg/l NO ₂	<0,007	<0,007	<0,007	<0,007	
Escherichia coli	LA604*	MPN/100 ml	0	0	0	0	
Koliformiset bakteerit	LA604*	MPN/100 ml	0	0	0	0	

Määrittys	Menetelmän tunnus	Yksikkö	26TV091 50	26TV091 56	26TV091 57	26TV091 58	Rajat
Kalsium	LA76*	mg/l	3,0	2,7			
Magnesium	LA76*	mg/l	1,5	1,2			
Mangaani	LA76*	µg/l	3,4	< 1	< 1	< 1	<50 (t)
Rauta	LA76*	µg/l	20	< 10	< 10	34	<200 (t)
Kovuus (laskennallinen Ca ja Mg)	LA136*	mmol/l	0,14	0,12			
Alkaliniteetti	LA16*	mmol/l	0,28	0,41			
Haju	LA163		Ei todettu	Ei todettu	Ei todettu	Ei todettu	ei epätavallisia muutoksia
Happi	LA142*	mg/l	9,3	10,4			
Maku	LA163		Ei todettu	Ei todettu	Ei todettu	Ei todettu	ei epätavallisia muutoksia
Orgaanisen hiilen kokonaismäärä (TOC)	LA111*	mg/l	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	ei epätavallisia muutoksia
pH	LA147*		6,7	8,0	7,5	6,9	6,5-9,5 (t)
Sameus	LA145*	FNU	< 0,2	< 0,2	< 0,2	< 0,2	ei epätavallisia muutoksia
Sähkönjohtavuus	LA146*	µS/cm	46	55	52	50	<2500 (t)
Väriluku	LA133*	mg/l Pt	< 5	< 5	< 5	< 5	ei epätavallisia muutoksia
Vapaa hiilidioksidi	LA35	mg/l	5,3	< 0,5			
Ammonium	LA131*	mg/l NH ₄	< 0,007	< 0,007			<0,50 (t)
Nitriitti NO ₂	LA129*	mg/l NO ₂	<0,007	<0,007			≤0,50 (v)
Escherichia coli	LA601*	pmy/100 ml			0	0	0 (v)

* = Akkreditoitu tutkimusmenetelmä, † = Asiakkaan ilmoittama tieto

Tässä testausselostuksessa esitetyt testatulokset pätevät ainoastaan testatulle näytteelle.

Testausselosteen saa kopioida vain kokonaan. Mikrobiologiset mittausepävarmuudet saa pyydetäessä.

Tampere

Puh. 03 246 1208
laboratorio@kvvy.fi

Pori

Puh. 03 246 1277
porilab@kvvy.fi

Rauma

Puh. 03 246 1276
raumalab@kvvy.fi

Hämeenlinna

Puh. 03 246 1233
tavastlab@kvvy.fi

Sastamala

Puh. 03 246 1275
sastalab@kvvy.fi

Vaasa

Puh. 06 312 0020
botnialab@kvvy.fi

Jyväskylä

Puh. 03 246 1267
jyvaskyla@kvvy.fi

Määrittäminen	Menetelmän tunnus	Yksikkö	26TV091 50	26TV091 56	26TV091 57	26TV091 58	Rajat
Heterotrofinen pesäkeluku 22°C	LA600*	pmy/ml	0	0	0	0	ei epätavallisia muutoksia
Koliformiset bakteerit	LA601*	pmy/100 ml	ei tulosta	0	0	0	0 (t)
Suolistoperäiset enterokokit	LA603*	pmy/100 ml			0	0	0 (v)

STM:n Talousvesiasetus 1352/2015; v=laatuvaatimus t=laatutavoite

LAUSUNTO

26TV09150: Vesinäyte täytti tutkituilla osin talousvedelle asetetut laatuvaatimukset ja laatutavoitteet (STM asetus 1352/2015).

26TV09156: Vesinäyte täytti tutkituilla osin talousvedelle asetetut laatuvaatimukset ja laatutavoitteet (STM asetus 1352/2015).

26TV09157: Vesinäyte täytti tutkituilla osin talousvedelle asetetut laatuvaatimukset ja laatutavoitteet (STM asetus 1352/2015).

26TV09158: Vesinäyte täytti tutkituilla osin talousvedelle asetetut laatuvaatimukset ja laatutavoitteet (STM asetus 1352/2015).

KVYY Tutkimus Oy



 Timo Järvenpää
 Kemisti

 Digitally signed by allekirjoitus.kvyy.innolims.fi
 Date: 2026.06.30 15:08:45 +03:00
 Reason: InnoLIMS pdf sign

JAKELU

 pentti.saloniemi@kankaanpaa.fi, esa.melin@kankaanpaa.fi, kirjaamo.tekninen@kankaanpaa.fi
 ville.kiviharju@kankaanpaa.fi
 terveystarkastaja@kankaanpaa.fi
 sanna.saari@huhtahyvät.fi

* = Akkreditoitu tutkimusmenetelmä, † = Asiakkaan ilmoittama tieto

Tässä testausselostuksessa esitetyt testatulokset pätevät ainoastaan testatulle näytteelle.

Testausselosteen saa kopioida vain kokonaan. Mikrobiologiset mittausepävarmuudet saa pyydettyäessä.

Tampere

 Puh. 03 246 1208
 laboratorio@kvyy.fi

Pori

 Puh. 03 246 1277
 porilab@kvyy.fi

Rauma

 Puh. 03 246 1276
 raumalab@kvyy.fi

Hämeenlinna

 Puh. 03 246 1233
 tavastlab@kvyy.fi

Sastamala

 Puh. 03 246 1275
 sastalab@kvyy.fi

Vaasa

 Puh. 06 312 0020
 botnialab@kvyy.fi

Jyväskylä

 Puh. 03 246 1267
 jyvaskyla@kvyy.fi

MENETELMÄVIITTEET

LA111	SFS-EN 1484:1997
LA129	SFS-EN ISO 13395:1997, CFA-analysaattori
LA131	Sisäinen menetelmä KVVOY LA131: Kerouel R. & Aminot A., Fluorometric determination of ammonia CFA-analysointi fluorometrisella detektioinnilla Kerouel R. & Aminot A., Fluorometric determination of ammonia in sea and estuarine waters by direct segmented flow analysis, Marine Chemistry, vol 57(3-4), 265-275, 1997
LA133	SFS-EN ISO 7887:2012 muunneltu CFA-analysaattori
LA136	Sis. menetelmä LA136, ICP-OES ja ICP-MS
LA142	SFS-EN 25813:1993, muunneltu (LA142)
LA145	SFS-EN ISO 7027-1:2016
LA146	SFS-EN 27888:1994
LA147	SFS 3021:1979
LA16	SFS-EN ISO 9963-1:1996, kansallinen lisäys
LA163	Sisäinen menetelmä
LA35	SFS 3005 (1981)
LA600	SFS-EN ISO 6222:1999
LA601	SFS 3016:2011
LA603	SFS-EN ISO 7899-2:2000
LA604	SFS-EN ISO 9308-2:2014
LA76	SFS-EN ISO 11885:2009

* = Akkreditoitu tutkimusmenetelmä, † = Asiakkaan ilmoittama tieto

Tässä testausselostuksessa esitetyt testatulokset pätevät ainoastaan testatulle näytteelle.

Testausselosteen saa kopioida vain kokonaan. Mikrobiologiset mittausepävarmuudet saa pyydettyäessä.

Tampere

Puh. 03 246 1208
laboratorio@kvvy.fi

Pori

Puh. 03 246 1277
porilab@kvvy.fi

Rauma

Puh. 03 246 1276
raumalab@kvvy.fi

Hämeenlinna

Puh. 03 246 1233
tavastlab@kvvy.fi

Sastamala

Puh. 03 246 1275
sastalab@kvvy.fi

Vaasa

Puh. 06 312 0020
botnialab@kvvy.fi

Jyväskylä

Puh. 03 246 1267
jyvaskyla@kvvy.fi

MITTAUSEPÄVARMUUDET

Määrittäminen	Näyte	Mittausepävarmuus	Mittauspäivä	Lab
Kalsium*	26TV09147	10 %	24.6.2026	A
.	26TV09148	10 %	24.6.2026	A
.	26TV09149	10 %	24.6.2026	A
.	26TV09150	10 %	24.6.2026	A
.	26TV09151	10 %	24.6.2026	A
.	26TV09152	10 %	24.6.2026	A
.	26TV09153	10 %	24.6.2026	A
.	26TV09154	10 %	24.6.2026	A
.	26TV09155	10 %	24.6.2026	A
.	26TV09156	10 %	24.6.2026	A
Magnesium*	26TV09147	15 %	24.6.2026	A
.	26TV09148	15 %	24.6.2026	A
.	26TV09149	15 %	24.6.2026	A
.	26TV09150	15 %	24.6.2026	A
.	26TV09151	15 %	24.6.2026	A
.	26TV09152	15 %	24.6.2026	A
.	26TV09153	15 %	24.6.2026	A
.	26TV09154	15 %	24.6.2026	A
.	26TV09155	15 %	24.6.2026	A
.	26TV09156	15 %	24.6.2026	A
Mangaani*	26TV09147		24.6.2026	A
.	26TV09148	0,4 µg/l	24.6.2026	A
.	26TV09149	15 %	24.6.2026	A
.	26TV09150	15 %	24.6.2026	A
.	26TV09151	0,4 µg/l	24.6.2026	A
.	26TV09152	15 %	24.6.2026	A
.	26TV09153		24.6.2026	A
.	26TV09154		24.6.2026	A
.	26TV09155		24.6.2026	A
.	26TV09156		24.6.2026	A
.	26TV09157		24.6.2026	A
.	26TV09158		24.6.2026	A
Rauta*	26TV09147		24.6.2026	A
.	26TV09148	15 %	24.6.2026	A
.	26TV09149	4 µg/l	24.6.2026	A
.	26TV09150	4 µg/l	24.6.2026	A
.	26TV09151	4 µg/l	24.6.2026	A
.	26TV09152		24.6.2026	A
.	26TV09153		24.6.2026	A
.	26TV09154		24.6.2026	A
.	26TV09155		24.6.2026	A
.	26TV09156		24.6.2026	A
.	26TV09157		24.6.2026	A

* = Akkreditoitu tutkimusmenetelmä, † = Asiakkaan ilmoittama tieto

Tässä testausselosteeissa esitetyt testatulokset pätevät ainoastaan testatulle näytteelle.

Testausselosteen saa kopioida vain kokonaan. Mikrobiologiset mittausepävarmuudet saa pyydettäessä.

Tampere

Puh. 03 246 1208
laboratorio@kvvy.fi

Pori

Puh. 03 246 1277
porilab@kvvy.fi

Rauma

Puh. 03 246 1276
raumalab@kvvy.fi

Hämeenlinna

Puh. 03 246 1233
tavastlab@kvvy.fi

Sastamala

Puh. 03 246 1275
sastalab@kvvy.fi

Vaasa

Puh. 06 312 0020
botnialab@kvvy.fi

Jyväskylä

Puh. 03 246 1267
jyvaskyla@kvvy.fi

TESTAUSSELOSTE
OKANKA/66

30.6.2026

6(9)

Määrittys	Näyte	Mittausepävarmuus	Mittauspäivä	Lab
Rauta*	26TV09158	15 %	24.6.2026	A
Kovuus (laskennallinen Ca ja Mg)*	26TV09147	21 %	25.6.2026	A
.	26TV09148	21 %	25.6.2026	A
.	26TV09149	21 %	25.6.2026	A
.	26TV09150	21 %	25.6.2026	A
.	26TV09151	21 %	25.6.2026	A
.	26TV09152	21 %	25.6.2026	A
.	26TV09153	21 %	25.6.2026	A
.	26TV09154	21 %	25.6.2026	A
.	26TV09155	21 %	25.6.2026	A
.	26TV09156	21 %	25.6.2026	A
Alkaliniteetti*	26TV09150	10 %	23.6.2026	A
.	26TV09156	10 %	23.6.2026	A
Haju	26TV09150		23.6.2026	A
.	26TV09156		23.6.2026	A
.	26TV09157		23.6.2026	A
.	26TV09158		23.6.2026	A
Happi*	26TV09147	10 %	24.6.2026	A
.	26TV09148	10 %	24.6.2026	A
.	26TV09149	10 %	24.6.2026	A
.	26TV09150	10 %	24.6.2026	A
.	26TV09151	10 %	24.6.2026	A
.	26TV09152	10 %	24.6.2026	A
.	26TV09153	10 %	24.6.2026	A
.	26TV09154	10 %	24.6.2026	A
.	26TV09155	10 %	24.6.2026	A
.	26TV09156	10 %	24.6.2026	A
Maku	26TV09150		23.6.2026	A
.	26TV09156		23.6.2026	A
.	26TV09157		23.6.2026	A
.	26TV09158		23.6.2026	A
Orgaanisen hiilen kokonaismäärä (TOC)*	26TV09150		26.6.2026	A
.	26TV09156		26.6.2026	A
.	26TV09157		26.6.2026	A
.	26TV09158		26.6.2026	A
pH*	26TV09147	0,2	24.6.2026	A
.	26TV09148	0,2	24.6.2026	A
.	26TV09149	0,2	24.6.2026	A
.	26TV09150	0,2	24.6.2026	A
.	26TV09151	0,2	24.6.2026	A
.	26TV09152	0,2	24.6.2026	A
.	26TV09153	0,2	24.6.2026	A
.	26TV09154	0,2	24.6.2026	A
.	26TV09155	0,2	24.6.2026	A
.	26TV09156	0,2	24.6.2026	A

* = Akkreditoitu tutkimusmenetelmä, † = Asiakkaan ilmoittama tieto

Tässä testausselosteeissa esitetyt testatulokset pätevät ainoastaan testatulle näytteelle.

Testausselosteen saa kopioida vain kokonaan. Mikrobiologiset mittausepävarmuudet saa pyydettäessä.

Tampere

Puh. 03 246 1208
laboratorio@kvvy.fi

Pori

Puh. 03 246 1277
porilab@kvvy.fi

Rauma

Puh. 03 246 1276
raumalab@kvvy.fi

Hämeenlinna

Puh. 03 246 1233
tavastlab@kvvy.fi

Sastamala

Puh. 03 246 1275
sastalab@kvvy.fi

Vaasa

Puh. 06 312 0020
botnialab@kvvy.fi

Jyväskylä

Puh. 03 246 1267
jyvaskyla@kvvy.fi

TESTAUSSELOSTE

OKANKA/66

30.6.2026

7(9)

Määrittys	Näyte	Mittausepävarmuus	Mittauspäivä	Lab
pH*	26TV09157	0,2	24.6.2026	A
.	26TV09158	0,2	24.6.2026	A
Sameus*	26TV09150		24.6.2026	A
.	26TV09156		24.6.2026	A
.	26TV09157		24.6.2026	A
.	26TV09158		24.6.2026	A
Sähkönjohtavuus*	26TV09147	5 %	24.6.2026	A
.	26TV09148	5 %	24.6.2026	A
.	26TV09149	5 %	24.6.2026	A
.	26TV09150	5 %	24.6.2026	A
.	26TV09151	5 %	24.6.2026	A
.	26TV09152	5 %	24.6.2026	A
.	26TV09153	5 %	24.6.2026	A
.	26TV09154	0,2	24.6.2026	A
.	26TV09155	0,2	24.6.2026	A
.	26TV09156	5 %	24.6.2026	A
.	26TV09157	5 %	24.6.2026	A
.	26TV09158	5 %	24.6.2026	A
Väriluku*	26TV09150		24.6.2026	A
.	26TV09156		24.6.2026	A
.	26TV09157		24.6.2026	A
.	26TV09158		24.6.2026	A
Vapaa hiilidioksidi	26TV09147	20 %	23.6.2026	A
.	26TV09148	20 %	23.6.2026	A
.	26TV09149	20 %	23.6.2026	A
.	26TV09150	20 %	23.6.2026	A
.	26TV09151	20 %	23.6.2026	A
.	26TV09152	20 %	23.6.2026	A
.	26TV09153	20 %	23.6.2026	A
.	26TV09154	20 %	23.6.2026	A
.	26TV09155	20 %	23.6.2026	A
.	26TV09156		23.6.2026	A
Ammonium*	26TV09147	0,003	24.6.2026	A
.	26TV09148	0,003	24.6.2026	A
.	26TV09149	0,003	24.6.2026	A
.	26TV09150	0,003	24.6.2026	A
.	26TV09151	0,003	24.6.2026	A
.	26TV09152	0,003	24.6.2026	A
.	26TV09153	0,003	24.6.2026	A
.	26TV09154	0,003	24.6.2026	A
.	26TV09155	0,003	24.6.2026	A
.	26TV09156	0,003	24.6.2026	A
Nitriitti NO2*	26TV09147		24.6.2026	A
.	26TV09148		24.6.2026	A
.	26TV09149		24.6.2026	A

* = Akkreditoitu tutkimusmenetelmä, † = Asiakkaan ilmoittama tieto

Tässä testausselosteeassa esitetyt testautulokset pätevät ainoastaan testatulle näytteelle.

Testausselosteen saa kopioida vain kokonaan. Mikrobiologiset mittausepävarmuudet saa pyydettäessä.

Tampere

 Puh. 03 246 1208
 laboratorio@kvvy.fi

Pori

 Puh. 03 246 1277
 porilab@kvvy.fi

Rauma

 Puh. 03 246 1276
 raumalab@kvvy.fi

Hämeenlinna

 Puh. 03 246 1233
 tavastlab@kvvy.fi

Sastamala

 Puh. 03 246 1275
 sastalab@kvvy.fi

Vaasa

 Puh. 06 312 0020
 botnialab@kvvy.fi

Jyväskylä

 Puh. 03 246 1267
 jyvaskyla@kvvy.fi

TESTAUSSELOSTE

OKANKA/66

30.6.2026

8(9)

Määrittys	Näyte	Mittausepävarmuus	Mittauspäivä	Lab
Nitriitti NO2*	26TV09150		24.6.2026	A
.	26TV09151		24.6.2026	A
.	26TV09152		24.6.2026	A
.	26TV09153		24.6.2026	A
.	26TV09154		24.6.2026	A
.	26TV09155		24.6.2026	A
.	26TV09156		24.6.2026	A
Escherichia coli*	26TV09157	Mittausepävarmuus pyydetäessä	23.6.2026	A
.	26TV09158	Mittausepävarmuus pyydetäessä	23.6.2026	A
.	26TV09147	Mittausepävarmuus pyydetäessä	23.6.2026	A
.	26TV09148	Mittausepävarmuus pyydetäessä	23.6.2026	A
.	26TV09149	Mittausepävarmuus pyydetäessä	23.6.2026	A
.	26TV09151	Mittausepävarmuus pyydetäessä	23.6.2026	A
.	26TV09152	Mittausepävarmuus pyydetäessä	23.6.2026	A
.	26TV09153	Mittausepävarmuus pyydetäessä	23.6.2026	A
.	26TV09154	Mittausepävarmuus pyydetäessä	23.6.2026	A
.	26TV09155	Mittausepävarmuus pyydetäessä	23.6.2026	A
Heterotrofinen pesäkeluku 22°C*	26TV09150	Mittausepävarmuus pyydetäessä	23.6.2026	A
.	26TV09156	Mittausepävarmuus pyydetäessä	23.6.2026	A
.	26TV09157	Mittausepävarmuus pyydetäessä	23.6.2026	A
.	26TV09158	Mittausepävarmuus pyydetäessä	23.6.2026	A
Koliformiset bakteerit*	26TV09150	Mittausepävarmuus pyydetäessä	23.6.2026	A
.	26TV09156	Mittausepävarmuus pyydetäessä	23.6.2026	A
.	26TV09157	Mittausepävarmuus pyydetäessä	23.6.2026	A
.	26TV09158	Mittausepävarmuus pyydetäessä	23.6.2026	A
.	26TV09147	Mittausepävarmuus pyydetäessä	23.6.2026	A
.	26TV09148	Mittausepävarmuus pyydetäessä	23.6.2026	A
.	26TV09149	Mittausepävarmuus pyydetäessä	23.6.2026	A
.	26TV09151	Mittausepävarmuus pyydetäessä	23.6.2026	A
.	26TV09152	Mittausepävarmuus pyydetäessä	23.6.2026	A
.	26TV09153	Mittausepävarmuus pyydetäessä	23.6.2026	A
.	26TV09154	Mittausepävarmuus pyydetäessä	23.6.2026	A
.	26TV09155	Mittausepävarmuus pyydetäessä	23.6.2026	A
Suolistoperäiset enterokokit*	26TV09157	Mittausepävarmuus pyydetäessä	23.6.2026	A

* = Akkreditoitu tutkimusmenetelmä, † = Asiakkaan ilmoittama tieto

Tässä testausselosteeissa esitetyt testatulokset pätevät ainoastaan testatulle näytteelle.

Testausselosteen saa kopioida vain kokonaan. Mikrobiologiset mittausepävarmuudet saa pyydetäessä.

Tampere

 Puh. 03 246 1208
 laboratorio@kvvy.fi

Pori

 Puh. 03 246 1277
 porilab@kvvy.fi

Rauma

 Puh. 03 246 1276
 raumalab@kvvy.fi

Hämeenlinna

 Puh. 03 246 1233
 tavastlab@kvvy.fi

Sastamala

 Puh. 03 246 1275
 sastalab@kvvy.fi

Vaasa

 Puh. 06 312 0020
 botnialab@kvvy.fi

Jyväskylä

 Puh. 03 246 1267
 jyvaskyla@kvvy.fi

Määrittäminen	Näyte	Mittausepävarmuus	Mittauspäivä	Lab
Suolistoperäiset enterokokit*	26TV09158	Mittausepävarmuus pyydettyäessä	23.6.2026	A
A KVYY Tutkimus Oy / Tampere				

* = Akkreditoitu tutkimusmenetelmä, † = Asiakkaan ilmoittama tieto

Tässä testausselesteessa esitetyt testautulokset pätevät ainoastaan testatulle näytteelle.

Testausselesteen saa kopioida vain kokonaan. Mikrobiologiset mittausepävarmuudet saa pyydettyäessä.

Tampere

Puh. 03 246 1208
laboratorio@kvvy.fi

Pori

Puh. 03 246 1277
porilab@kvvy.fi

Rauma

Puh. 03 246 1276
raumalab@kvvy.fi

Hämeenlinna

Puh. 03 246 1233
tavastlab@kvvy.fi

Sastamala

Puh. 03 246 1275
sastalab@kvvy.fi

Vaasa

Puh. 06 312 0020
botnialab@kvvy.fi

Jyväskylä

Puh. 03 246 1267
jyvaskyla@kvvy.fi